

# 試験報告書

依頼者名：株式会社アクア富士天間様

依頼年月日：2026年01月13日

試料名：製品水ミネルウォーター

 株式会社江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
試験所 食品分析センター  
福島県郡山市菅久田町3丁目24番  
電話 024(963)1005  
FAX 024(963)1033

取扱営業所：環境営業本部 静岡営業所  
0550-81-6371

今般、ご依頼を受けました試験結果を、下記の通りご報告致します。

## 試験結果

| 試験項目 | 結果             | 単位  | 試験方法          |
|------|----------------|-----|---------------|
| 真菌   | 陰性<br><br>以下余白 | /ml | ポテデキストロス寒天培養法 |

【備考】検査方法：食品衛生検査指針準拠

検査責任者：大鷹 哲文

# 水質試験検査報告書

発行日 2026年01月20日

株式会社アクア富士天間

電話番号 0545-30-9355

様

株式会社 江東微生物研究所

電話 (03) 3672-1251 (代)

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所： 静岡営業所

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

電話：(0550)-81-6371

|         |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
|---------|-------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------|-------------------------|-------|------|--------|--|
| 依頼社名    | 株式会社アクア富士天間 |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 給水施設    |             |                               |  |  | 検 体 名         | 製品水ミネラルウォーター |                         |       |      | 遊離残留塩素 |  |
| 採 水 日   |             |                               |  |  | 天 候 :         | 気 温 :        |                         | 水 温 : |      |        |  |
| 採 水 者   |             |                               |  |  | 採水地点          |              |                         |       |      |        |  |
| 採水場所    |             |                               |  |  |               |              | 採水区分                    | 環境営業部 | 持込区分 | 環境営業部  |  |
| 試 験 項 目 |             |                               |  |  | 試 験 結 果       |              |                         | 基 準 値 |      |        |  |
| 1       | バナジウム       |                               |  |  | 0.078    mg/L |              |                         |       |      |        |  |
| 2       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 3       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 4       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 5       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 6       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 7       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 8       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 9       |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 10      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 11      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 12      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 13      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 14      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 15      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 16      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 17      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 18      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 19      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 20      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 21      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 22      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 23      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 24      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 25      |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 備 考     |             |                               |  |  |               |              |                         |       |      |        |  |
| 試験期間    |             | 2026年1月13日    ～    2026年1月20日 |  |  |               |              | 水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は   |       |      |        |  |
| 検査責任者   |             | センター長 岩 澤   潤   一             |  |  |               |              | 平成15年厚生労働省告示第261号によります。 |       |      |        |  |

## 発行日 2026年01月20日

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所： 静岡営業所

電話：(0550)-81-6371

様

電話番号 0545-30-9355

電話：(0550)-81-6371

|       |                                  |  |  |          |              |  |              |        |      |       |
|-------|----------------------------------|--|--|----------|--------------|--|--------------|--------|------|-------|
| 依頼社名  | 株式会社アクア富士天間                      |  |  |          |              |  |              |        |      |       |
| 給水施設  |                                  |  |  | 検体名      | 製品水ミネラルウォーター |  |              | 遊離残留塩素 |      |       |
| 採水日   |                                  |  |  | 天候:      | 気温:          |  | 水温:          |        |      |       |
| 採水者   |                                  |  |  | 採水地点     |              |  |              |        |      |       |
| 採水場所  |                                  |  |  |          |              |  | 採水区分         | 環境営業部  | 持込区分 | 環境営業部 |
| 試験項目  |                                  |  |  | 試験結果     |              |  | 基準値          |        |      |       |
| 1     | 一般細菌                             |  |  | 0 個/mL   |              |  | 100個/mL以下    |        |      |       |
| 2     | 大腸菌群                             |  |  | 不検出      |              |  | 検出されないこと     |        |      |       |
| 3     | カドミウム                            |  |  |          |              |  | 0.01mg/L以下   |        |      |       |
| 4     | 水銀                               |  |  |          |              |  | 0.0005mg/L以下 |        |      |       |
| 5     | 鉛                                |  |  |          |              |  | 0.1mg/L以下    |        |      |       |
| 6     | ヒ素                               |  |  |          |              |  | 0.05mg/L以下   |        |      |       |
| 7     | 六価クロム                            |  |  |          |              |  | 0.05mg/L以下   |        |      |       |
| 8     | シアン(シアンイオン及び塩化シアン)               |  |  |          |              |  | 0.01mg/L以下   |        |      |       |
| 9     | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                    |  |  |          |              |  | 10mg/L以下     |        |      |       |
| 10    | フッ素                              |  |  |          |              |  | 0.8mg/L以下    |        |      |       |
| 11    | 有機リン                             |  |  |          |              |  | 0.1mg/L以下    |        |      |       |
| 12    | 亜鉛                               |  |  |          |              |  | 1.0mg/L以下    |        |      |       |
| 13    | 鉄                                |  |  |          |              |  | 0.3mg/L以下    |        |      |       |
| 14    | 銅                                |  |  |          |              |  | 1.0mg/L以下    |        |      |       |
| 15    | マンガン                             |  |  |          |              |  | 0.3mg/L以下    |        |      |       |
| 16    | 塩素イオン                            |  |  | 1.2 mg/L |              |  | 200mg/L以下    |        |      |       |
| 17    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                |  |  |          |              |  | 300mg/L以下    |        |      |       |
| 18    | 蒸発残留物                            |  |  |          |              |  | 500mg/L以下    |        |      |       |
| 19    | 陰イオン界面活性剤                        |  |  |          |              |  | 0.5mg/L以下    |        |      |       |
| 20    | フェノール類                           |  |  |          |              |  | 0.005mg/L以下  |        |      |       |
| 21    | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)              |  |  |          |              |  | 10mg/L以下     |        |      |       |
| 22    | pH値                              |  |  | 7.8      |              |  | 5.8～8.6      |        |      |       |
| 23    | 味                                |  |  | 異常なし     |              |  | 異常でないこと      |        |      |       |
| 24    | 臭気                               |  |  | 異常なし     |              |  | 異常でないこと      |        |      |       |
| 25    | 色度                               |  |  |          |              |  | 5度以下         |        |      |       |
| 26    | 濁度                               |  |  |          |              |  | 2度以下         |        |      |       |
| 判定    | 適合: 上記検査項目については、食品製造用水規格基準に適合です。 |  |  |          |              |  |              |        |      |       |
| 備考    |                                  |  |  |          |              |  |              |        |      |       |
| 試験期間  | 2026年1月13日 ～ 2026年1月20日          |  |  |          |              |  |              |        |      |       |
| 検査責任者 | センター長 岩 澤 潤 一                    |  |  |          |              |  |              |        |      |       |

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2026年1月13日  
発行日 2026年1月20日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205  
住 所 静岡県富士市天間777-1  
電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所  
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1231(代)  
試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558  
取扱営業所： 静岡営業所  
電話： (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

|         |                                  |         |              |  |                       |       |            |
|---------|----------------------------------|---------|--------------|--|-----------------------|-------|------------|
| 依頼社名    | 株式会社アクア富士天間                      |         |              |  |                       |       |            |
| 給水施設    |                                  | 検 体 名   | 製品水ミネラルウォーター |  | 遊離残留塩素                |       |            |
| 採 水 日   | 天 候：                             |         | 気 温：         |  | 水 温：                  |       |            |
| 採 水 者   |                                  |         | 採水地点         |  |                       |       |            |
| 採水場所    |                                  |         |              |  | 採水区分                  | 環境営業部 | 持込区分 環境営業部 |
| 試 験 項 目 |                                  | 試 験 結 果 |              |  | 基 準 値                 |       |            |
| 1       | 混濁                               | なし      |              |  | 混濁したものであってはならない       |       |            |
| 2       | 沈殿物                              | なし      |              |  | 沈殿物のあるものであってはならない     |       |            |
| 3       | 臭 <sup>s</sup>                   |         |              |  | 150ppmを超えるものであってはならない |       |            |
| 4       | 大腸菌群                             |         |              |  | 陰性                    |       |            |
| 5       |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 6       |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 7       |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 8       |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 9       |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 10      |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 判 定     | 適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。 |         |              |  |                       |       |            |
| 備 考     |                                  |         |              |  |                       |       |            |
| 試験期間    | 2026年1月13日 ~ 2026年1月20日          |         |              |  |                       |       |            |
| 検査責任者   | センター長 岩 澤 潤 一                    |         |              |  |                       |       |            |