検査結果報告書

正

整理No.　D1806077-001

株式会社　アクア富士天間　　様

平成 30 年　6 月 21 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　渡邊　栄孝

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年　6 月 11 日	受付方法	郵送
採取年月日	平成 30 年　6 月　5 日（火）	採取時刻	
天　　候		温　　度	気 温　　水 温
採 取 者			
試 料 名	製品水ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ		
採取場所	株式会社　アクア富士天間		
原水の種類	井戸水		

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	0　個/mL	100個/ mL以下
大腸菌群	不検出	検出されないこと
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	63.7　mg/L	300mg/L以下
ｐＨ値	7.9	5.8～8.6
バナジウム	0.070　mg/L	
混濁	認めない	認めない
沈殿物	認めない	認めない
真菌	0　個/mL	
	－ 以下余白 －	

判　　定	
備　　考	